

Organizační nařízení ředitele k realizaci veřejné zakázky „Výměna el. rozvaděče a elektrické přípojky 2“

1. Veřejná zakázka

bude podle předpokládané hodnoty plnění a v souladu s interní Směrnicí VÚGTK o zadávání veřejných zakázek-č.j. 11-1086/2016 vyhlášována jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce. Předpokládaná hodnota VZ stanovená dle § 27 zákona 137/2016 nepřesáhne 270 000,- Kč, bez DPH.

2. Zadávací řízení

U této VZ v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 a vzhledem k výsledku předběžné tržní konzultace bude použito otevřené výzvy.

3. Povinnosti zadavatele

Zadavatel musí v zadávacím řízení dodržet zásady

- transparentnosti,
- rovného zacházení,
- zákazu diskriminace a
- přiměřenosti.

4. Podklad pro zadávací dokumentaci

Organizační podmínky:

Financování bude realizováno z fondu reprodukce majetku ze 100%.

Technická specifikace:

Stavební práce mohou být zahájeny na základě zpracovaného projektu z října 2018 (bude přílohou zadávací dokumentace), na který vydal Stavební úřad MÚ Mnichovice dne 30.4.2019 pod č.j. MUMN/2188/2019/pats společný souhlas – územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Zvláštní požadavky:

Realizaci je nutno rozdělit na následující etapy: nejprve provést propojení stávajícího přívodu s horním rozvaděčem hodinového domku pomocí provizorního kabelu (vypnutí na max. 30 minut). Poté provést výměnu rozvaděče SR302 a pokládku nového přívodního kabelu s jeho napojením do rozvaděče SR302. Pak během 30 minut provést napojení nového přívodního kabelu v hlavním rozvaděči a napojení horního rozvaděče do rozvaděče SR302. Alternativní využití mobilního motorgenerátoru je možné. Každé přerušení dodávky je potřeba předem konzultovat se zástupcem objednatele, který musí upozornit i Astronomický ústav AV ČR (dalekohled na věži). Hlavní důvodem je, že veškerá měření v budovách na vrcholu mají zálohování pomocí UPS po dobu max. 30 minut a výpadek by způsobil velké problémy v provozu supravodivého gravimetru, seismometru a zálohovacího diskového pole. Při výměně rozvaděče SR302 se požaduje minimalizovat zásah do omítky, kterou bude třeba uvést do původního stavu.

5. Výzva

Bude zpracována do 1.10.2019. Obsahem výzvy bude zároveň i kompletní zadávací dokumentace. Přílohou výzvy budou

- formulář „úvodní strana nabídky“
- formulář „seznam dokumentů nabídky“
- formulář „všeobecné údaje o účastníkovi“
- formulář „krycí list nabídky“
- formulář „čestné prohlášení o způsobilosti uchazeče“
- Nabízené plnění

6. Průběh zadávacího řízení

1. Zveřejnění výzvy na profilu zadavatele na portálu ZADAVATEL.CZ. do 1.10.2019
2. Lhůta pro doručení nabídek: do 15.10.2019 do 14:00 na sekretariát VÚGTK, v. v. i., Ústecká 98, Zdiby, 250 66, osobně nebo poštou.
3. Zasedání komise pro otevírání obálek a výběr vítězného uchazeče do 5 pracovních dnů od okamžiku ukončení lhůty pro doručení nabídek.
4. Oznámení o výsledku VŘ na profilu zadavatele na portálu ZADAVATEL.CZ, do 5 pracovních dnů od okamžiku ukončení lhůty pro doručení nabídek
5. Podpis Smlouvy o dílo, event. zrušení VŘ do 7 pracovních dnů od zasedání komise.
6. Realizace stavebních prací a předání díla do 90 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o dílo.

7. Ustanovuji tuto komisi pro otevírání obálek a výběr nejlepší nabídky

Předseda: Ing. Karel Veselý

Člen: Ing. Jana Drtinová

Člen: Ing. Jakub Kostecký, Ph.D.

Součástí protokolu o výběru bude čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů členů komise.

Ve Zdibech dne 25.9.2019


Ing. Karel Raděj, CSc.
ředitel